



maintenance de ces poteaux propose de mettre à disposition les agents de ce service ainsi que le matériel adapté afin que les conditions pour les pesées (vérification des débits et des pressions) et l'entretien des poteaux d'incendie puissent être respectées .

Considérant la demande de la commune de ..... en date du .....sollicitant les services de la Régie Eau et Assainissement afin d'effectuer les pesées de poteaux d'incendie et la remise en état des poteaux et bouches d'incendie sur son territoire,

Vu l'information donnée au cours de la commission Cycle de l'eau du 04 février 2021,

Vu la délibération du conseil municipal n° ..... du ..... autorisant le Maire de la commune de ..... à signer la convention relative à la vérification, l'entretien et la maintenance des poteaux d'incendie par le personnel de Eaux Saumur Val de Loire – Régie

Vu la décision du bureau communautaire n° 2021-xxx DC du 04 février 2021 autorisant le Président à signer la convention type relative à l'intervention des agents de « Eaux Saumur Val de Loire – Régie » pour effectuer la vérification, l'entretien et la maintenance des poteaux d'incendie,

**Il a été convenu ce qui suit :**

### **Article I – Objet**

La Communauté d'Agglomération s'engage auprès de la commune de ..... , qui l'accepte, à assurer le contrôle technique et l'entretien et maintenance de ses hydrants (poteaux et bouches incendie) par son personnel compétent qui utilisera son matériel.

Le nombre total d'hydrants sur la commune à la date de signature de la convention est de .....

#### **1.1- Pesée des poteaux incendie**

##### **1.1.1- Identification des tournées**

La commune doit fournir à Eaux Saumur Val de Loire – Régie la liste des hydrants qui doivent faire l'objet d'une pesée. Cette liste doit faire apparaître le numéro de l'équipement, sa nature (poteau ou bouche), son diamètre (70 ou 100 mm), son adresse exacte et une localisation sur carte.

Pour avoir la garantie que la pesée soit réalisée dans l'année, la liste des poteaux devra être fournie avant le 31 mars de l'année de référence. Toute demande postérieure à cette échéance sera intégrée en fonction de la charge de travail du service.

Au vu des éléments fournis, Eaux Saumur Val de Loire – Régie va étudier la cohérence des tournées par rapport à la structuration des réseaux. En fonction, des optimisations techniques pourront être proposées à la commune.

##### **1.1.2- Prestations réalisées par Eaux Saumur Val de Loire – Régie**

Eaux Saumur Val de Loire – Régie effectuera les tâches suivantes :

- planification des tournées sur la base des éléments transmis par la commune : le planning d'intervention sera transmis à la commune au minimum 15 jours avant le lancement des campagnes (les pesées doivent être réalisées soient au printemps soit en automne pour des raisons de sécurité ou de nécessité de service). Si une campagne devait être annulée pour des raisons climatiques ou techniques, un nouvel échéancier sera proposé à la commune.

- réalisation des pesées de poteaux : contrôle de la pression statique et contrôle de débit maximum sous 1 bar de pression
- levé GPS des poteaux
- rédaction d'un rapport de pesée faisant apparaître a minima pour chaque poteau son numéro, son adresse, sa localisation GPS et ses résultats de pesée (avec des observations éventuelles)

#### 1.1.3- Prestations non réalisées Eaux Saumur Val de Loire – Régie

- transmission des résultats de pesée au SDIS

### 1.2- Entretien et maintenance des poteaux incendie

#### 1.2.1- Prestations réalisées par Eaux Saumur Val de Loire – Régie

Descriptif des niveaux d'intervention et de maintenance

##### *Maintenance de niveau 1 :*

- Peinture
- Dégraissage et graissage complet
- Pose de numéro de sdis
- Dégagement sommaire autour du poteau

##### *Maintenance de niveau 2 :*

- Empierrement, amélioration de l'accès autour de la défense incendie sur une superficie maximale de 2 m<sup>2</sup>
- Changement ou renouvellement d'un bouchon de défense incendie à purge,
- Passage en purge automatique ( selon capacité technique de l'appareil)

##### *Maintenance de niveau 3 :*

- Changement de l'enveloppe de protection d'un hydrant avec pose d'une purge automatique (compris dans le kit)
- Réparation d'une défense incendie suite à la fuite des joints supérieurs (partie visible) ou la casse d'un poteau technologie «renversable» (pose d'un kit de réhabilitation)

##### *Maintenance de niveau 4 :*

- Réhabilitation d'un hydrant nécessitant des engins de chantier (arrachement poteau non renversable)
- Réhabilitation d'un poteau incendie entraînant la sortie de la colonne d'eau
- Changement des joints inférieurs de la colonne d'eau (partie non visible sous terre)
- Ensemble des commandes inférieures et supérieures de l'hydrant
- Changement du nez de poteau

##### *Renouvellement :*

- Renouvellement d'un PI à l'identique, renversable ou non renversable

##### *Création :*

- Pose d'un poteau incendie avec raccordement sur le réseau existant

○

#### 1.2.2- Identification des poteaux devant faire l'objet d'une intervention

##### Intervention programmée :

La commune doit fournir à Eaux Saumur Val de Loire – Régie la liste des hydrants qui doivent faire l'objet d'une maintenance programmée. Cette liste doit faire apparaître le numéro de l'équipement (n°SDIS), sa nature

(poteau ou bouche), son diamètre (70 ou 100 mm), son adresse exacte et une localisation sur carte. Elle doit aussi clairement faire apparaître le niveau de maintenance attendue (détail dans le paragraphe 1.2.1).

A réception de la demande, Eaux Saumur Val de Loire – Régie interviendra dans un délai maximum de 4 mois. La commune sera informée des dates d'intervention.

#### Intervention d'urgence :

Ces interventions d'urgence sont uniquement réservées pour des hydrants ayant fait l'objet de dégradations ou de dommages non prévisibles et dont la survenue ne permet plus de garantir la défense incendie existant antérieurement.

La commune doit fournir à Eaux Saumur Val de Loire – Régie le numéro de l'équipement (n°SDIS), sa nature (poteau ou bouche), son diamètre (70 ou 100 mm), son adresse exacte et une localisation sur carte ainsi que les circonstances ayant conduit à sa dégradation.

En fonction de la nature des travaux à réaliser, le montant de la prestations facturées correspondra aux interventions prévues au § 1.2.1 avec l'application de la grille tarifaire mentionnée à l'article 3 majorée de 10 % (la commune précisera clairement lors de sa demande la prestation attendue).

A réception de la demande, Eaux Saumur Val de Loire – Régie interviendra dans un délai maximum de 1 semaine avec information de la commune. Ce délai s'entend hors intervention d'urgence pour la fermeture de l'alimentation en eau (prestation assurée dans le cadre de l'astreinte du service).

Toute intervention sera fera après accord des 2 parties sur les prestations à effectuer.

### **Article 2 – Durée**

La présente convention est consentie et acceptée à compter de la date de signature pour une durée de 3 ans.

### **Article 3 – Conditions financières**

Eaux Saumur Val de Loire – Régie fournira une facture au prorata du nombre d'hydrants testés, nécessairement accompagnée d'un bilan des interventions effectives pendant l'année à l'attention de la commune pour laquelle les prestations auront été assurées.

La prise en charge financière se ferait par les communes concernées sur la base des coûts de mise à disposition du personnel et du matériel suivants :

Prestations	Montants
Pesée de poteau incendie	30 € par pesée et par poteau
Maintenance de niveau 1	20 € par intervention et par poteau
Maintenance de niveau 2	50 € par intervention et par poteau
Maintenance de niveau 3	450 € par intervention et par poteau
Maintenance de niveau 4	600 € par intervention et par poteau
Renouvellement	1 500 € par intervention et par poteau
Création	1 700 € par intervention et par poteau

Ces prix seront actualisés annuellement selon la formule suivante :

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20210224-2021-019-DB-B-CC  
Date de télétransmission : 24/02/2021  
Date de réception préfecture : 24/02/2021

$$P = Po \left( 0.1 + 0.60 \times \frac{ICH - En}{ICH - E0} + 0.3 \times \frac{Imn}{Im0} \right)$$

P = Prix actualisé

Po = prix initial de la prestation pour un poteau testé

ICH – En = Valeur de l'indice de l'index coût horaire du travail (eau / assainissement / déchet, pollution) à la date d'actualisation

ICH-E0 = Valeur de l'indice de l'index date de signature de la convention ou dernier indice connu

Imn = indice des matériels,

Im0 = valeur de l'indice des matériels, base à la date de signature de la convention ou dernier indice connu

#### **Article 4 - Responsabilités**

Il est rappelé que la responsabilité du Maire est engagée en cas de défaut de réparation des poteaux ayant entraîné des difficultés lors d'un sinistre. Sa responsabilité est également engagée en cas de défaut de débit ou de pression.

L'entretien des abords des poteaux et bouches d'incendie est de la responsabilité de la commune.

Eaux Saumur Val de Loire – Régie ne pourra être tenue responsable des conséquences d'un dysfonctionnement des appareils que si celui-ci provient d'un défaut qui lui serait imputable. En particulier, les causes suivantes ne pourront pas être retenues contre elle :

- appareil non encore réparé, mais dont la défectuosité a été signalée à la commune sans qu'une demande d'intervention n'ait été formulée à la Communauté d'agglomération régie ,
- dégâts provoqués par un tiers,
- dégâts d'origine météorologique ou accidentelle, ainsi que les mouvements de sols,
- non obtention de débit / pression réglementaire.

#### **Article 5 - Litiges**

Tout litige inhérent à l'exécution de la présente convention sera du ressort du Tribunal Administratif de NANTES.

Fait à Saumur, en trois exemplaires originaux, le

**Lu et approuvé**

Le Président de la Communauté d'Agglomération

Le Maire de la Commune

