



CONVENTION de Vente En Gros d'Eau Potable Interne au territoire CASVL

Entre,

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire représentée par Monsieur Jackie GOULET, Président, dûment habilité à la signature par Décision communautaire n°2022-013 du 9 septembre 2022,
Désignée ci-après « Collectivité ».

Et,

L'exploitant « Régie – Eaux Saumur Val de Loire » représenté par Monsieur Jérôme HARRAULT, Vice-Président en charge du Cycle de l'eau, dûment habilité à la signature par Arrêté n°2020-057 AP du 31/07/2020,
Désignée ci-après « Régie ».

Et,

L'exploitant « SAUR » représenté par Monsieur David RAFFIER, en sa qualité de Directeur des exploitations Anjou-Maine,
Désignée ci-après « SAUR ».

Nous utiliserons le terme « Exploitants » pour désigner simultanément l'ensemble de ces 2 partenaires.

Dans le cadre de sa compétence de distribution d'eau potable, la CASVL a organisé l'exercice selon deux modes de gestion : une Régie au nord Authion et une DS3P au sud Authion.
Les outils de production de l'eau potable n'étant pas spécifiques à chaque territoire, des achats et ventes en gros avec les collectivités frontalières sont d'ores et déjà actifs, et réglés par conventionnement. Mais il existe également des transferts d'eau INTERNES à la collectivité entre les deux secteurs, échanges sous l'unique autorité de la CASVL.



Pour permettre la rémunération des exploitants, il convient de fixer les modalités financières de ces échanges par la signature d'une convention.

Ce document règle donc les conditions de vente d'eau en gros entre la SAUR et La Régie, tous deux exploitants de la CASVL, qui seront selon les points de livraison acheteur ou vendeur, et cela jusqu'à l'échéance du contrat de délégation.

Au-delà des échanges réguliers, et dans un souci de continuité de service sur tout son territoire, ces transferts seront également utilisés en sécurisation / mode dégradé.

ARTICLE 1. POINTS DE LIVRAISON ET COMPTAGE

La fourniture d'eau s'effectue aux 2 points de livraison suivants : (annexe 1 et 2)

Accusé de réception en préfecture 049-200071876-20220909-2022-073-DB-A-CC Date de télétransmission : 09/10/2022 Date de réception préfecture : 09/10/2022	Gué de Fresnes déléguée Saint Martin- de Loire	Commune Gennes Val	SAUR vers Régie 	Comptage Ø 100 sur conduite Ø 110
	Gué d'Arcis(Arcy) déléguée Saint Martin- de Loire	Commune Gennes Val	Régie vers SAUR 	Comptage Ø 100 sur conduite Ø 110

Le vendeur est le seul habilité à manœuvrer les vannes de liaison entre les deux réseaux et à intervenir sur le poste de comptage. Un protocole d'intervention entre les exploitants des deux réseaux réglera les dispositions d'intervention des services.

ARTICLE 2. RESPONSABILITÉS

2.1. L'ouvrage de comptage

L'ouvrage de comptage est constitué:

- d'un regard, d'un système de comptage (compteur ou débitmètre)

La limite de responsabilité du vendeur est définie dans le sens d'écoulement par:

- la bride aval du compteur (hors joint)

2.2. Le système de télé-relevé

Le vendeur est responsable de la surveillance, du bon entretien, de la maintenance et du renouvellement du système de télé-releve du comptage utilisé pour sa facturation.

Le vendeur s'engage à donner l'accès aux données recueillies par le système de télé-releve à l'acheteur.

En cas de dysfonctionnement du système de télé-releve, le vendeur s'engage à procéder aux réparations sous 8 jours calendaires.

En cas de dysfonctionnement supérieur à 8 jours calendaires, le vendeur s'engage à fournir une valeur d'index mensuel à la collectivité acheteuse.

ARTICLE 3 . RELEVÉ DES COMPTEURS

Un relevé contradictoire des systèmes de comptage pourra être réalisé annuellement.

En cas de panne ou d'irrégularité dans le fonctionnement des compteurs dûment constatée par les parties, le volume d'eau fourni sera estimé :

- Par coefficient de correction au volume indiqué si l'erreur de mesure est de type systématique,
- Sur la base de celui du trimestre correspondant de l'année précédente, rapporté au nombre de jours d'interruption du comptage,
- Ou à défaut, sur la base de toute justification fournie par les exploitants et validée par la CASVL.

Les index des compteurs et les dates des relevés devront figurer sur la facture de fourniture d'eau de manière à permettre à l'acheteur de vérifier et de contrôler à tout moment le bien fondé des quantités facturées.

L'acheteur a libre accès, en tout temps, aux installations de vente d'eau en gros pour y faire les relevés qu'il juge utiles en dehors des relevés prévus à la présente.

Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20220908-2022-073-DB-A-CC
Date de télétransmission : 07/10/2022
Date de réception préfecture : 07/10/2022

ARTICLE 4 . QUANTITÉ D'EAU

Site du Gué de Fresnes :

SAUR s'engage à mettre à la disposition de la Régie un volume d'eau potable permettant de satisfaire les besoins **réguliers** du secteur de Longué - Gué de Fresne soit 120 000m³ en 2021.

Débit max : 65m³/h

Volume max : 500m³/jour

La Régie s'engage à maintenir un débit sanitaire de : 100m³/jour


Ce transfert d'eau pourra également être mobilisé au-delà des besoins du secteur Longué Gué de Fresne, pour **sécuriser** ponctuellement la distribution d'eau potable sur le reste du territoire Régie. Ce mode dégradé fera l'objet d'un protocole.

Site du Gué d'Arcis

La Régie s'engage à mettre à la disposition de la SAUR, au Gué de d'Arcis, un volume d'eau potable permettant de satisfaire le besoin de **sécurisation** du secteur de St Martin de la Place et St Clément des levées, soit au maximum 300m³/jour à une pression moyenne de 3.5bars pour 15m³/h,

Cette sécurisation sera maintenue fermée pour éviter les purges régulières. En cas de besoin, les exploitants se coordonneront afin de préparer l'ouverture des vannes, purger l'eau des tuyaux et permettre une ouverture de la sécurisation dans des conditions sanitaires optimales. Les exploitants s'assureront de disposer des équipements nécessaires à ce fonctionnement (vannes et purges). Un protocole devra être établi.

Durant la phase d'essai de mai 2022, il a été constaté que le surpresseur de l'exploitant régie (carré bleu), sur la sécurisation en amont du comptage vers St Martin, n'a pas démarré et que la pression de desserte amont est suffisante pour l'exploitant SAUR. Ce surpresseur sera mis à l'arrêt afin de ne pas générer des charges de fonctionnement.



Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20220908-2022-073-DB-A-CC
Date de télétransmission : 07/10/2022
Date de réception préfecture : 07/10/2022

Toute modification de la desserte en eau doit **IMPERATIVEMENT** faire l'objet d'une information.

Le vendeur s'engage à n'interrompre ou réduire la fourniture d'eau qu'en cas de force majeure et de travail exécuté sur le réseau ou les ouvrages de production dans l'intérêt du service. La durée de l'interruption ou de la réduction est limitée au temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations et prendre les mesures appropriées. Sauf en cas d'accident, le vendeur prévient l'acheteur au moins 72 heures à l'avance de tout arrêt ou réduction momentanés de la distribution.

ARTICLE 5. QUALITÉ DE L'EAU

Le vendeur s'engage à fournir jusqu'au point de livraison défini à l'article 1 du présent accord, une eau conforme à la réglementation en vigueur, à savoir à ce jour les articles R1321-1 à R1321-63 du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Le vendeur s'engage à maintenir le niveau permanent de résiduel de chlore dans le réseau afin d'assurer un effet bactériologique statique à chacun des compteurs de vente d'eau en gros.

L'acheteur s'engage à s'assurer que la conformité est respectée sur son réseau de distribution.

Lorsqu'une partie constate une non-conformité, elle en avertit sans délai son cocontractant.

Le vendeur s'engage à fournir au rythme de leur réalisation l'ensemble des analyses d'eau effectuées sur le service dans le cadre du contrôle réglementaire et de l'autocontrôle.

ARTICLE 6 PRIX DE VENTE DE L'EAU

6.1. Assiette de vente d'eau :

Les assiettes faisant l'objet d'une facturation correspondent aux volumes comptabilisés sur les compteurs de vente.

6.2. Détermination du prix de vente

Le prix de vente de l'eau est constitué de 2 parts :

- une part représentative des frais engagés par l'Exploitant, E,
- une part « Redevance pour préservation des ressources en eau », P.

6.2.1 Part Exploitant

La part Exploitant E représente la contribution aux dépenses de l'exploitant pour la vente en gros.

La valeur de base de la part E sera identique pour le secteur en Régie et celui en Délégation, et sera celle du contrat de DS3P, soit au 1^{er} janvier 2021 de 0,40€HT/m³ et 0.4172€ HT/m³ au 1^{er} janvier 2022

6.2.2 Part Redevance pour prélèvement sur la ressource

La part P est calculée au 31 décembre de chaque année de la manière suivante :

Montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource versée par l'exploitant du service d'eau de la collectivité vendeuse au cours de l'année N x (volumes en gros livrés à la collectivité acheteuse en année N / volumes prélevés par le service d'eau de la collectivité vendeuse en année N)

Au cours des 3 premiers trimestres, la facturation est réalisée sur la base des consommations de l'année antérieure. Le montant définitif de la part P est calculé une fois les consommations définitives connues et la régularisation des factures intervient avec la facture du 4^{ème} trimestre. Pour la 1^{ère} année, le calcul est réalisé sur la base des consommations prévisionnelles.

Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20220908-2022-073-DB-A-CC
Date de télétransmission : 07/10/2022
Date de réception préfecture : 07/10/2022

6.3.1 Part Exploitant E

La part exploitant E évolue chaque année selon la formule d'actualisation prévue au contrat de délégation de service public.

6.3.2 Part Redevance

La participation au titre de la redevance de préservation des ressources en eau évolue conformément à la formule de calcul posée à l'article 6.2.2.

ARTICLE 7 FACTURATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT

La facturation est émise par le vendeur à l'attention de l'acheteur. Elle est réalisée en début de chaque trimestre civil pour les consommations intervenues dans le trimestre précédent.

Le paiement est réalisé par l'acheteur dans les 30 jours suivant la réception de la facture. En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d'intérêts moratoires.

ARTICLE 8 DUREE

Ces modalités pourront être révisées sur décision de la collectivité et ce jusqu'aux termes du contrat de délégation, date à laquelle elles deviendront caduques.

Saumur, le **27 SEP. 2022**

D'une part,

La collectivité valide les modalités de Vente En Gros d'eau potable entre ses exploitants présentées ci-dessus.

Le Président de la Communauté d'Agglomération

Jackie GOULET



et d'autre part

Les Exploitants actent la décision de la collectivité et s'engagent à respecter les modalités de Vente En Gros d'eau potable interne présentées ci-dessus ?

Pour l'exploitant SAUR
Le Directeur

DocuSigned by:

David RAFFIER

2A1B13D5AA7249C...

David RAFFIER

DS



Direction Régionale Centre Pays de Loire
2A Espace - Boulevard des Dérivables - CS 84047
49112 SAUMUR CEDEX
SIREN 229379984 - APE 3602

Pour l'exploitant Régie
Le Vice-Président en charge
du Cycle de l'Eau

Jérôme HARRAULT



ANNEXE 1 ET 2 : POINTS DE LIVRAISON



RAPPORT IDE COMPTEUR DE SECTORISATION

NOM	VE 181 GUE DE FRESNE LONGUE
REDACTEUR / OPERATEUR	V.EPAGNEUL
Diamètre comptage	DN 100
Diamètre canalisation	PVC 110

LOCALISATION :

latitude (X) : 447.338263
longitude (Y) : 0.140695




PHOTO TERRAIN :



Commentaires:

Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20220908-2022-073-DB-A-CC
Date de télétransmission : 07/10/2022
Date de réception préfecture : 07/10/2022



MAIRIE DE ST MARTIN LE GUE D'ARCY

RAPPORT IDE COMPTEUR DE SECTORISATION

NOM	AE ST MARTIN LE GUE D'ARCY	
REDACTEUR / OPERATEUR	V.EPAGNEUL	
Diamètre comptage	DN 100	
Diamètre canalisation	PVC 110	
LOCALISATION :		
latitude (X) : 447.317647 longitude (Y) : 0.105752		
		
PHOTO TERRAIN :		
		
Commentaires:		
LA SURPRESSION PEUT FONCTIONNER SANS LES POMPES GRACE AU STABILISATEUR DE PRESSION		